



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7. Почтовый адрес: 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4, Москва, 105066. Телефон: 8(495) 211 85 34, Email: info@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

Московская область, Одинцовский район,  
г. Одинцово, ул. Северная, д. 20.  
(место составления акта)

“ 29 ” декабря 20 17 г.  
(дата составления акта)  
15 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 3.1-3566вн-А/1218-2017**

По адресу/адресам: 143009, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово,  
(место проведения проверки)  
ул. Северная, д. 20.

На основании:

распоряжения заместителя руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Е.М. Тюменцева от 22.11.2017 № 3566-пр «О проведении внеплановой выездной проверки МБОУ Одинцовская СОШ № 9 имени М.И. Неделина»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 9 имени М.И. Неделина (далее – МБОУ Одинцовская СОШ № 9 имени М.И. Неделина)

(наименование юридического лица, фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_ ” 20\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_ ч.  
“ \_\_\_ ” 20\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_ ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3 дня / 11 часов

с 10-00 27.12.2017 по 15-00 29.12.2017


(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
(заполняется при проведении выездной проверки)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившие проверку:**

- Каменская Елена Борисовна – государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:**

- Кушко Зоя Леонидовна – директор МБОУ Одинцовская СОШ № 9 имени М.И. Неделина, действующая на основании приказа Управление образования администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 31.08.2017 № 081;

- Вараксина Галина Николаевна – заместитель директора по АХР МБОУ Одинцовская СОШ № 9 имени М.И. Неделина – заместитель ответственного за электрохозяйство МБОУ Одинцовская СОШ № 9 имени М.И. Неделина (приказ по МБОУ Одинцовская СОШ № 9 имени М.И. Неделина от 17.08.2010 № 32).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований в области безопасной эксплуатации электрических установок и сетей: не выявлено

(с указанием положений (нормативных) правовых актов; с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

На контроле Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору находится предписание от 20.09.2017 № 3.1-2339пл-П/0851-2017 об устранении выявленных нарушений требований, действующих законодательных и нормативных документов в электроэнергетике, предложенных к исполнению МБОУ Одинцовская СОШ № 9 имени М.И. Неделина. Предписание содержит 47 мероприятий, срок выполнения которых истек 20.12.2017.

№ п/п	Номер пункта предписания от 07.07.2017 № 3.1-1747пл-П/0577-2017	Характер нарушения изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта и нормативно-технического документа	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Лица, допустившие нарушения
1.	2.	Электроснабжение осуществляется по III категории надежности (эл.снабжение школы должно выполняться по II категории надежности)	Предусмотрено эл.снабжение эл.приемников I-й категории надежности с использованием аккумуляющих устройств	-
3.	4.	Не обеспечена надежность	Предусмотрено	-

		электроснабжения электроприемников противопожарных устройств и охранной сигнализации (должно выполняться по I категории надежности)	эл.снабжение эл.приемников I-й категории надежности с использованием аккумуляторных устройств	
5.	6.	Отсутствует резервный источник электроснабжения	Предусмотрено эл.снабжение эл.приемников I-й категории надежности с использованием аккумуляторных устройств	-
7.	8.	Ответственный за электрохозяйство не имеет подтверждения группы по электробезопасности IУ до 1000 В	Ответственным за электрохозяйство Чекалюк А.С. подтверждена группа по электробезопасности IУ до 1000 В 13.12.2017	-
9.	10.	Заместитель ответственного за электрохозяйство не имеет группу по электробезопасности IУ до 1000 В	Ответственным за электрохозяйство Вараксиной Г.Н подтверждена группа по электробезопасности IУ до 1000 В 13.12.2017	-
11.	12.	Отсутствует инструкция ответственного за электрохозяйство и работника его замещающего	Выполнено. Разработана инструкция ответственного за электрохозяйство и работника его замещающего	-
13.	14.	Отсутствует график планово-предупредительных ремонтов электрооборудования на год, утвержденный руководителем организации	Выполнено. Разработан график планово-предупредительных ремонтов электрооборудования на год, утвержденный руководителем организации	-
15.	16.	Отсутствует перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	Выполнено. Представлен перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	-
17.	18.	Отсутствует рабочая схема	Выполнено.	-

		электроснабжения потребителя	Разработана рабочая схема электроснабжения потребителя	
19.	20.	Отсутствует схема электрическая принципиальная ВРУ школы	Выполнено. Разработана схема электрическая принципиальная ВРУ школы	-
21.	22.	Однолинейная схема ВРУ не утверждена ответственным за электрохозяйство	Выполнено. Однолинейная схема ВРУ школы утверждена ответственным за электрохозяйство	-
23.	24.	Отсутствуют однолинейные электрические схемы эл.щитков (эл.щиты первого и второго этажей школы, ЩС кухни-буфета, ЩАО) школы при нормальном режиме работы	Выполнено. Разработаны однолинейные электрические схемы эл.щитков школы	-
25.	26.	Отсутствует на рабочем месте ответственного за электрохозяйство комплект схем электроснабжения	Выполнено. На рабочем месте ответственного за эл.хозяйство есть комплект схем электроснабжения	-
27.	28.	Однолинейная схема ВРУ школы не пересматривается в установленный срок.	Выполнено. Однолинейная схема ВРУ школы пересмотрена в установленный срок.	-
29.	30.	Не проводится проверка соответствия электрических схем (эл.щитов) фактическим 1 раз в 2 года с отметкой на них о проверке	Выполнено. Проведена проверка соответствия электрических схем (эл.щитов) фактическим	-
31.	32.	Отсутствуют у работников личные «Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных объектах	Выполнено. У работников есть личные «Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных	-

			объектах	
33.	34.	Отсутствуют на рабочих местах аптечки или сумки первой помощи с набором медикаментов	Выполнено. На рабочих местах имеются аптечки или сумки первой помощи с набором медикаментов	-
35.	36.	Комплектность средств защиты, инструмента и приспособлений, применяемых при обслуживании и ремонте электроустановки не соответствует нормам комплектования средствами защиты	Выполнено. Комплектность средств защиты, инструмента и приспособлений, применяемых при обслуживании и ремонте электроустановки приведена в соответствие с нормами комплектования средствами защиты	-
37.	38.	Отсутствует «Журнал учета и содержания средств защиты»	Выполнено. Представлен «Журнал учета и содержания средств защиты»	-
39.	40.	Не проводится 1 раз в 6 месяцев проверка наличия и состояния средств защиты с записью в «Журнале»	Выполнено. Представлен «Журнал учета и содержания средств защиты» с проверкой наличия и состояния средств защиты	-
41.	42.	Не соблюдаются сроки эксплуатационных испытаний средств защиты	Выполнено. Представлен «Журнал учета и содержания средств защиты» с записью сроков испытания средств защиты	-
43.	44.	Отсутствуют протоколы эксплуатационных испытаний средств защиты	Выполнено. Представлены протоколы эксплуатационных испытаний средств защиты	-
45.	46.	Не проведены измерения по проверке сопротивления изоляции проводов и кабелей щитов аварийного освещения школы	Выполнено. Проведены измерения по проверке сопротивления изоляции	-

			проводов и кабелей щитов аварийного освещения школы	
47.	48.	Не проводится контроль технического состояния системы молниезащиты	Выполнено. Проведен контроль технического состояния системы молниезащиты	-
49.	50.	Не проводятся измерения сопротивления растеканию импульсного тока (система молниезащиты)	Выполнено. Проведены измерения сопротивления растеканию импульсного тока (система молниезащиты)	-
51.	52.	Не проводится измерение сопротивления заземляющего устройства молниезащиты.	Выполнено. Проведены измерения сопротивления заземляющего устройства молниезащиты	-
53.	54.	Отсутствует <u>технический</u> проект молниезащиты	Выполнено. Представлен технический проект молниезащиты	-
55.	56.	Отсутствует паспорт на ВРУ школы	Выполнено. Представлен паспорт на ВРУ школы	-
57.	58.	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства	Выполнено. Представлены паспорта на заземляющие устройства	-
59.	60.	Открыто проложенные стальные заземляющие проводники не защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет	Выполнено. Открыто проложенные стальные заземляющие проводники защищены от коррозии и окрашены в черный цвет	-
61.	62.	Отсутствуют опознавательные знаки на вводе заземляющих проводников в здание	Выполнено. Указаны опознавательные знаки на вводе заземляющих проводников в здание	
63.	64.	Электрооборудование кухни установлено на токопроводящем полу в помещении с	Выполнено. Электрооборудова	-

		неблагоприятными условиями среды без изолирующих подставок (ковриков)	ние кухни установлено на изолирующие коврики	
65.	66.	ВРУ установлено в не приспособленном для этого помещении, в котором хранятся посторонние предметы	Выполнено. Из помещения ВРУ убраны посторонние предметы	-
67.	68.	Отсутствуют бирки на кабелях вводного эл.щита здания школы (ВРУ школы)	Выполнено. Кабели вводного эл.щита здания школы (ВРУ школы) снабжены бирками.	-
69.	70.	Отсутствуют надписи, указывающие включенное/ отключенное положение рубильника вводного электрощита здания	Выполнены надписи, указывающие включенное/ отключенное положение рубильника вводного электрощита здания	-
71.	72.	Отсутствуют «Схемы» на осветительных и силовых эл.щитах с указанием номиналов ком.аппаратов на вводе и отходящих группах	Выполнены «Схемы» на осветительных и силовых эл.щитах с указанием номиналов ком.аппаратов на вводе и отходящих группах	-
73.	74.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Выполнено. Светильники аварийного освещения отмечены красной краской.	-
75.	76.	Не представлен график очистки светильников, осмотра и ремонта сети электрического освещения.	Выполнено. Представлен график очистки светильников, осмотра и ремонта сети электрического освещения.	-
77.	78.	Внутренняя электропроводка (значительный объем) выполнена алюминиевыми проводами	Внутренняя электропроводка (значительный объем) заменена на медные провода	-
40	40	Групповые сети освещения выполнены двухпроводными	Групповые сети освещения выполнены	-


			(значительный объем) выполнен трехпроводными	
41	41	Отсутствует защита розеточной сети для кухонного оборудования 220 В (в т.ч. холодильного оборудования до 25А включительно)	Выполнена защита розеточной сети в соответствии с требованиями ПУЭ, п.6.1.48	-
42	42	Отсутствует защита розеточной сети в учебных классах и рекреациях школы	Выполнена защита розеточной сети в соответствии с требованиями ПУЭ, п.6.1.48	-
43	43	В учебных классах розетки установлены на высоте значительно ниже 1,8 м	Выполнено. В учебных классах убраны розетки	-
44	44	В рекреациях школы розетки установлены на высоте ниже 1,8 м	Выполнено. В рекреациях школы убраны розетки	-
45	45	В помещении кухни установлены розетки рядом с мойкой (зона 1, без защиты)	Выполнено. В помещении кухни перенесены розетки	-
46	46	В помещении библиотеки (комната со стеллажами литературы) установлены выключатели светильников	Выполнено. В помещении библиотеки перенесены выключатели светильников	-
47	47	По территории школьного стадиона проходят воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – сети наружного освещения территории школы	Администрацией города принято решение о реконструкции сетей н.о. школы и выноса сетей н.о. с территории школы	-

Предписание от 20.09.2017 № 3.1-2339пл–П/0851-2017 с контроля снимается.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Е.Б. Каменская

(подпись проверяющего)



З.И. Кушко

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)




Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения от 22.11.2017 № 3566-пр заместителя руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Е.М. Тюменцева.
2. Предписание от 20.09.2017 № 3.1-2339пл-П/0851-2017 об устранении выявленных нарушений.
3. Копия приказа Управления образования администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 31.08.2017 № 081.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор межрегионального отдела  
государственного энергетического надзора  
Центрального управления Федеральной службы по  
экологическому, технологическому и атомному надзору


  
Е.Б. Каменская  
(подпись проверяющего)

**С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:**

Мухомов Зоя Леонидовна, директор МБОУ СОШ № 9 им. М.И. Нерасим  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица)

“ 19 ” 11 20 14 г.



  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего  
проверку)